

Na osnovu akreditacije br. LI-35-01 izdate 07.03.2014. godine od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Bilateralnog potpisnika EA MLA i Rješenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH br. UP-I-05-3-19-1143/14 od 30.01.2015. godine **izdaje se:**

Broj: 93-a/20

Datum: 07.04.2020.

## OCJENA USKLAĐENOSTI

**za jednokrlna metalna vrata tip „SAFE-DSPP-3-T30“, dimenzija 1100x2100mm, na otpornost prema požaru od 30 minuta i klasu 3 otpornosti na provalu**

**Broj: 170/20**

<b>Proizvod:</b>	Jednokrlna metalna vrata
<b>Proizvođač:</b>	DESEN STEEL d.o.o., Rakovička cesta do br.240, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina
<b>Tip:</b>	"SAFE DSPP-3-T30" (definisano od proizvođača)
<b>Podnosilac zahtjeva:</b>	DESEN STEEL d.o.o., Rakovička cesta do br.240, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina
<b>Tijelo za izdavanje ocjene usklađenosti (TOU):</b>	INZA lab d.o.o. Sarajevo, Vitomira Lukića 12a, 71000 Sarajevo, BiH

### Opis proizvoda:

Vrata pod nazivom Jednokrlna metalna vrata, tip "SAFE DSPP-3-T30" ispitana su obostrano (potpuno) na otpornost prema požaru prema standardu JUS U.J1.160/1986, te ispitana na protuprovalnost prema standardima BAS ENV 1628:2009, BAS ENV 1629:2003 i BAS ENV 1630:2009 te klasifikovana za klasu protuprovalnosti prema BAS ENV 1627:2003 i zadovoljila su i potvrdila otpornosti prema požaru od:

**30 minuta**

i klasu protuprovalnosti:

**Klasa 3**

Vrata se sastoje iz dva dijela, od krila i štoka. Ram krila je napravljen od čeličnih cijevi (S235) i čeličnog profilisanog HV lima s=1,5mm (DC1 kvalitete-tepsija brave). Ispuna vrata (podkonstrukcija) je takođe izradjena od čeličnih profilisanih tepsija od HV lima s=0,8. Na ram krila, zavaruje se „ženske“ baglame i fiksna ključnja (reze) koje su pozicionirane tako da pri zatvaranju vrata precizno ulaze u otvore u štoku. Na tepsiju brave, na poziciji gdje se montira brava, zavaruje se „ploča brave“ debljine s=2mm, kao pojačanje bravi.

Pored 4 tačke ključanja u vertikalni štok (pokretna ključanja), brava obezbjeđuje još dva vertikalna ključanja (u prag i u horizontalni štok) pomoću čeličnih šipki koje vertikalno kretanje dobijaju preko cilindar brave. Ispuna vrata je od negorivih materijala (mineralna (kamena) vuna debljine d=20mm i gipsane ploče debljine d=12,5mm). Navedene ispune se fiksiraju vijčano za krilo. U koliko je riječ o vratima koja su otporna samo na provalu, onda je ispunjena samo od mineralne vune debljine 40mm.

Na krilo vrata sa obje strane, montiraju se dekor ploče debljine 10mm (iveralne ili mediapan). Dekor ploče se